

Vers 13h50, de nombreux quartiers de Poitiers ont été privés d'électricité. Quelques minutes après, RTE a demandé à SRD de procéder au délestage de 60 % de la charge de ses 4 postes sources 90 kV/20 kV situés en périphérie de Poitiers (Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Fontaine le Comte et le Roche-reau) et raccordés au poste RTE de Bonneau (Poitiers). Ce dispositif de délestage est préparé et prévu pour réagir vite et éviter un black-out de plus grande ampleur. 23 000 clients ont donc été immédiatement coupés sur les réseaux de SRD.

Au vu de l'importance des avaries au poste RTE de Bonneau, SRD a réalimenté l'ensemble des départs HTA (20 kV) délestés depuis ses autres postes sources 90 kV/20 kV adjacents (Payré, Lusignan, St Laurent de Jourdes, Chauvigny, Mirebeau).

A 14h46, les clients de SRD étaient entièrement réalimentés.

SRD, gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité, c'est :

- **245 communes du Syndicat ENERGIES VIENNE desservies en électricité,**
- **Plus de 150 000 utilisateurs du réseau électrique,**
- **Plus de 7 480 km de réseaux électriques HTA,**

Contact :

Annabelle VIGNER, Chargée de communication Tél : 05 49 89 34 62 – annabelle.vigner@srd-energies.fr

SRD

78 avenue Jacques Cœur – CS 10000 - 86068 POITIERS CEDEX 9
Tél : 05 49 89 34 88 – Site : www.srd-energies.fr